

Мониторинг объектов РАЙПО

При проведении мониторинга объектов РАЙПО на территории Волковысского района, особое внимание уделялось наличию на объектах работоспособной и исправной системы пожарной сигнализации.

Так в феврале месяце работниками Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям при проведении проверки состояния пожарной безопасности объектов Волковысского филиала Гродненского ОПО, выявлены факты неработоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, и их элементов, услуги по техническому обслуживанию которых оказываются ООО «ЭнергоКонцепт».

При проведении проверки было установлено, что в Баре «Флирт» и Закусочной «Майские зори» при техническом обслуживании не обеспечивается поддержание систем пожарной автоматики и их элементов в работоспособном состоянии при эксплуатации, а также не осуществляется проверка соответствия систем пожарной автоматики требованиям ТНПА, проектной документации, эксплуатационным документам и их приведение в соответствие данным требованиям (при открытии приёмно-контрольного прибора не проходит сигнал «неисправность»). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии (в помещении коридора над запасным выходом) неработоспособен световое табло «Выход».

При проведении проверки было установлено, что в Магазины «Родны Кут» (аг. Верейки), «Товары для дома» (аг. Верейки) система пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии

По результатам проведенной проверки в адрес Волковысского филиала Гродненского ОПО и ООО «ЭнергоКонцепт» направлены предписания об устранении данных нарушений.

Напоминаем, что исправная система пожарной автоматики позволяет на ранней стадии выявить признаки пожара, ограничить его распространение и провести своевременную эвакуацию людей.